

Vesimittarin asentaminen

Kiinteistön vedenkulutus ja viemärivereden määrä todetaan laitoksen valtuuttaman henkilön kiinteistöön asentamalla vesimittarilla. Vesimittarin, asennustyön ja muut siihen liittyvät tarvikkeet maksaa liittyjä.

Vesimittarin tarvikkeineen toimittaa joko vesilaitos tai liittyjä hankkii ne itse. Vesimittareiden vaihdoista jatkossa vastaa laitos. Vesimittari sijoitetaan siihen huonetilaan, jossa tonttive-sijohto nousee rakennuksen sisään.

Vesimittarin **asennuspaikan tulee olla lämmin ja lattiakaivollinen tila**. Vesimittarin tulee olla helposti huollettavissa sekä suojassa pakkaselta ja kuumuudelta (D1, §2.4.2). Mittarin sijoituspaikaksi sopii esim. tekninen tila tai sen puuttuessa kodinhoituhuone. Asennuspaikasta riippumatta mittarille on varattava vapaata tilaa vähintään 0,6 m korkeasti ja 0,6 m pitkästi. Vesimittaria ei saa koteloida eikä eristää luettavuuden tai huollon takia.

Mittarin saa liittää putkiston vasta huuhtelun jälkeen. Näin vältetään epäpuhtauksien mahdollisesti aiheuttamat tukkeumat ja käyttöhäiriöt. Vesimittari liitetään putkistoon kierreltiimillä ja mittarin molemmin puolin asennetaan sulkuventtiilit.

Vesimittari pyritään asentamaan vaakatasoon mahdollisimman pitkän käyttöiän takaimiseksi, mutta useimmat vesimittarit ovat nykyään ns. vapaa-asentoisia eli ne voidaan asentaa mihin asentoon tahansa.

Kuva. Asennuskokonaisuus vesimittarista tarvikkeineen. Vesimittarin molemmin puolin on oltava sulkuventtiilit. Näistä takaisku-/yksisuuntaventtiili estää veden virtauksen väärään suuntaan. Liittyjän on aina huolehdittava vesimittaritelineen asennus ja tai muu määräysten mukainen kannakointi ennen vesimittarin asentamista.

